



Royal-Service GmbH · Eugen-Friedl-Str. 4 · 82340 Feldafing

An alle Bewohner / Nutzer

WEG Am See 2-18

durch WWB versorgte Häuser, Am See 2-10

85540 Haar

Donnerstag, 12. September
2024

Untersuchung Trinkwasserhausinstallation gemäß TrinkwV - **Warmwasser** Ausführende Untersuchungsstelle: Royal-Service GmbH / TWL 09-100

Auftraggeber : WEG Am See 2-18
der Trinkwasseruntersuchung : Vertr. durch
AWV Allgemeine Wohnhaus-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co.Geschäftsbesorgungs KG
Tumblingerstr. 23, 80337 München
Tel.: +4989121066
E-Mail: info@awv-muenchen.de

Untersuchtes Objekt : Am See 2-10

Untersuchungsdatum : 29.08.2024

Untersuchung auf Nachweis von : Legionella spec.

Ergebnis der Untersuchung : Freundlich teilen wir Ihnen mit, dass das Ergebnis der weitergehenden Untersuchung des Trinkwassers aus der Trinkwasserinstallation gem. Bewertung der DVGW Arbeitsblattserie W551 **eine mittlere Überschreitung** des technischen Maßnahmenwertes des vorstehenden Parameters Legionella spec. aufgezeigt hat.

Wir empfehlen Ihnen, in Ihrer Wohnung mindestens 1 x täglich an jeder Entnahmestelle das Warmwasser so lange fließen zu lassen, bis die maximale Temperatur erreicht ist. Das Wasser sollte dann bei maximaler Temperatur mindestens 3 Minuten fließen, um den bestmöglichen Wasseraustausch gewährleisten zu können. Freundlich weisen wir auf die mögliche Gesundheitsgefährdung durch Legionellen hin. Bitte beachten Sie hierzu den Aushang Informationsblatt Legionellen. Diesem möchten Sie auch die Verhaltensregeln beim Umgang mit Warmwasser entnehmen. Wir weisen Sie freundlicherweise darauf hin, dass der Betreiber aufgrund gesetzlicher Vorgaben verpflichtet ist, die festgestellten Werte der Trinkwasseruntersuchung dem Gesundheitsamt zu melden.

Mit freundlichen Grüßen
Royal-Service GmbH

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.



Royal-Service GmbH

Gesellschafter: Thomas Fischer * Geschäftsführer: Sebastian Witzan

Eugen-Friedl-Str. 4 * 82340 Feldafing * Tel.08157/925790: * Fax: 08157/935729

www.royalservice-trinkwasseranalytic.de * E-Mail: info@royalservice-trinkwasseranalytic.de

Finanzamt: Starnberg * St.Nr: 117/136/70334* Amtsgericht: München HRB156922

VR Bank Starnberg - Herrsching - Landsberg eG

IBAN: DE35 7009 3200 0002 5065 80 * BIC: GENODEF1STH

Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-21419-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

