Partnerschaftspraxis für Laboratoriumsmedizin und Mikrobiologie
Dr. med. L. Grüter ° Dr. med. L. C. da Silva Ferreira Alves Grüter
Dr. med. D. Grützner ° Dr. med. H. C. Waldow
Betriebsstätte Hameln
Falkestraße 1 ° 31785 Hameln ° Tel. 05151 / 95 30 0 ° Fax 05151 / 95 30 50 00

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-13116-01-00

Partnerschaftspraxis für Laboratoriumsmedizin und Mikrobiologie
Falkestraße 1 - 31785 Hameln

www.nordlab.de **info@nordlab.de**

WBV Klein Berkel / Ohr

- Herrn Elmar Günzel -
Tischlerbreite 17
31789 Hameln

Prüfbericht Wasseranalytik

Prüfbericht **26.10.26**

Prüfdauer 20.08.26 - 26.10.26

Auftragsnr: **260880551P**
Bezeichnung: **NP Klein Berkel, Grundschule, Schulstr. 5, 31789 Hameln**
Entnahmestelle: **Damen WC, Waschtisch**
Probestellencode: **Hamp07004**
Entnahmezeit: **20.08.2026 08:10**
Eingangszeit: **20.08.2026 10:45**

Material: Trinkwasser
Probenehmer: Labor, Frau Kreß

Chemische und Vor-Ort-Parameter (Probenahme entsprechend DIN ISO 5667-5:2011-02)

Parameter		Messwert		Grenzwert	Verfahrenskennzeichen
Wassertemperatur		21.5	°C		DIN 38404-4:1976-12 (DEV C4)

Chemische Parameter: Anlage 2 (zu § 6 Abs. 2) Teil I

PFAS

Perfluordecansäure (PFDA)		<0.0000015 (1)	mg/l		DIN EN 17892:2024-08
Perfluorbutansäure (PFBA)		<0.0000015 (1)	mg/l		DIN EN 17892:2024-08
Perfluordodecansäure (PFDoDA)		<0.0000015 (1)	mg/l		DIN EN 17892:2024-08
Perfluordodecansulfonsäure (PFDoDS)		<0.0000015 (1)	mg/l		DIN EN 17892:2024-08
Perfluordecansulfonsäure (PFDS)		<0.0000015 (1)	mg/l		DIN EN 17892:2024-08
Perfluorheptansäure (PFHpA)		<0.0000015 (1)	mg/l		DIN EN 17892:2024-08
Perfluorheptansulfonsäure (PFHpS)		<0.0000015 (1)	mg/l		DIN EN 17892:2024-08
Perfluorhexansäure (PFHxA)		<0.0000015 (1)	mg/l		DIN EN 17892:2024-08
Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS)		<0.0000015 (1)	mg/l		DIN EN 17892:2024-08
Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)		<0.0000015 (1)	mg/l		DIN EN 17892:2024-08
Perfluornonansäure (PFNA)		<0.0000015 (1)	mg/l		DIN EN 17892:2024-08
Perfluornonansulfonsäure (PFNS)		<0.0000015 (1)	mg/l		DIN EN 17892:2024-08
Perfluoroctansäure (PFOA)		<0.0000015 (1)	mg/l		DIN EN 17892:2024-08
Perfluoroctansulfonsäure (PFOS)		<0.0000015 (1)	mg/l		DIN EN 17892:2024-08
Perfluorpentansäure (PFPeA)		<0.0000015 (1)	mg/l		DIN EN 17892:2024-08
Perfluorpentansulfonsäure (PFPeS)		<0.0000015 (1)	mg/l		DIN EN 17892:2024-08

Partnerschaftspraxis für Laboratoriumsmedizin und Mikrobiologie

Dr. med. L. Grüter ° Dr. med. L. C. da Silva Ferreira Alves Grüter
Dr. med. D. Grützner ° Dr. med. H. C. Waldow

Betriebsstätte Hameln
Falkestraße 1 ° 31785 Hameln ° Tel. 05151 / 95 30 0 ° Fax 05151 / 95 30 50 00

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-13116-01-00

Partnerschaftspraxis für Laboratoriumsmedizin und Mikrobiologie
Falkestraße 1 - 31785 Hameln

www.nordlab.de **info@nordlab.de**

WBV Klein Berkel / Ohr

- Herrn Elmar Günzel -
Tischlerbreite 17
31789 Hameln

Prüfbericht Wasseranalytik

Prüfbericht **26.10.26**

Prüfdauer 20.08.26 - 26.10.26

Auftragsnr: **260880551P**
Bezeichnung: **NP Klein Berkel, Grundschule, Schulstr. 5, 31789 Hameln**
Entnahmestelle: **Damen WC, Waschtisch**
Probestellencode: **Hamp07004**
Entnahmezeit: **20.08.2026 08:10**
Eingangszeit: **20.08.2026 10:45**

Perfluortridecansäure (PFTrDA)		<0.00000015 (1)	mg/l		DIN EN 17892:2024-08
Perfluortridecansulfonsäure (PFTrDS)		<0.00000015 (1)	mg/l		DIN EN 17892:2024-08
Perfluorundecansäure (PFUnDA)		<0.00000015 (1)	mg/l		DIN EN 17892:2024-08
Perfluorundecansulfonsäure (PFUnDS)		<0.00000015 (1)	mg/l		DIN EN 17892:2024-08
Summe PFAS-4 gemäß TrinkwV		0.00000000 (1)	mg/l		berechnet
Summe PFAS-20 gemäß TrinkwV		0.00000000 (1)	mg/l		berechnet

1. Die Analytik erfolgte in Fremdvergabe bei der Fa. UCL (Umwelt Kontroll Labor).

validiert durch: Dr. Plagemann, stellv. Abteilungsleiterin Wasser

Die Durchführung der Wasseranalyse erfolgt entsprechend der angegebenen Normen. Die Akkreditierungen beziehen sich auf die in den Urkunden aufgeführten Verfahren.
Die Ergebnisse beziehen sich nur auf den geprüften Gegenstand. KBE = Koloniebildende Einheiten - MPN = most probable number (wahrscheinlichste Anzahl)